



**Н В А**

**Черкесск**

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
АЕ 2030ММ**

**ПАСПОРТ**



ME 86

РОССИЯ; КЧР 369009, г. Черкесск, ОАО "НВА"  
Пл. Гутякулова, 3. Тел. 2-42-98; 4-47-58; 4-44-32  
Факс: 4-39-85; 4-41-98; E-mail-nva@svkchr.stavropol.ru

**Сделано в РОССИИ**

**Основные технические данные**

тип-исполнение АЕ 203 **6ММ-10Н-00У3-А**

Номинальный ток, А **3,15**  
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность  $I_{cs} = I_{cu}$ , кА **1,0**

Число полюсов **3**  
Вид расцепителя\* **комбинированный электромагнитный**

Вид свободных вспомогательных контактов\* **без вспом. контактов 1 замыкающий**

Степень защиты выключателя\* **IP00; IP20; IP54**

Номинальное напряжение, В **380**  
Частота тока главной цепи, Гц **50, 60**  
Ток отсечки **12 In ± 20%**

Масса, кг, не более\* **0,42; 0,46; 1,07**  
Категория применения А **3**  
Контрольная температура **40 °С**

Содержание серебра, г **0,469**

Защитные характеристики для выключателей с комбинированными расцепителями:

При температуре окружающей среды 40 °С

Ток перегрузки	1,05 In	1,3 In	6 In
Время срабатывания	Не должны срабатывать за время менее 1ч.	Должны срабатывать за время не более 1ч.	Должны срабатывать за время 1,5.....15с

**Примечания:**

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP20.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в Техническом описании и инструкции по монтажу и эксплуатации.

**Комплект поставки**

1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт поставляется в соответствии с требованиями ТУ 16-522.148-80
3. Инструкция по эксплуатации (1 экз. на 20 выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу).

**Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ 16-522.148-80, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК.

**Свидетельство о приемке**

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ16-522.148-80,

Дата **СЕНТЯБРЬ 2006**  
Личные подписи или оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку **ОТК (3)**