



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
Светильник ЛПО56-11-004УХЛ4



АЯ 81

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

1.1 Светильник ЛПО56-11-004УХЛ4 предназначен для общего освещения лестничных клеток, лифтовых холлов.

1.2. Органом по сертификации «Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовсертификация» (Орган по сертификации продукции и услуг)» рег. № РОСС RU.0001.10АЯ81 выдан сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ81.В09823, срок действия с 06.07.2011 по 05.07.2014. Сертификация производилась на соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99 (СИСПР 15-96), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) разд.6, 7; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005).

1.3. Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха при эксплуатации от плюс 1 до плюс 35°C, среднегодовое значение относительной влажности 75% при 15°C.

1.4 Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

1. Номинальная частота, Гц	50	5. Номинальная мощность лампы, Вт	11
2. Напряжение, В	220	6. Степень защиты	IP20
3. Коэффициент мощности, cosφ не менее	0,4	7. Тип кривой силы света	Д
4. Тип лампы	*SYLVANIA LYNX-S11W	8. Масса, кг, не более	2,0
		9. Класс защиты от поражения электрическим током	I

\* а) Допустимая замена лампы PHILIPS MASTER PL-S 2 штырьковая.

б) Лампы в комплект поставки не входят

**2. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

2.1. В комплект поставки входят:

- светильник, - 1 шт.
- упаковка светильника, - 1 шт. на 6 светильников
- инструкция по эксплуатации, - 1 экз.
- специальный ключ, - 1 шт. на 1 упаковку
- дюбель-гвоздь Ø6x60 \*
- 2 шт. на 1 светильник

\* Лампа, дюбель-гвоздь поставляются по отдельному договору.

**3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

3.1 Срок службы светильников 10 лет.

Срок сохраняемости светильника до ввода в эксплуатацию 2 года.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий «Светильники для наружного освещения» ТУ3461-001-00214178-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника 30 месяцев со дня его приобретения.

3.2.3 Безвозмездный ремонт или замену изделий в течение установленных гарантийных сроков производит предприятие-изготовитель

3.2.4 В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу: 431900, Россия, РМ, п. Кадошконо, ул. Заводская 1, т/ф (83448) 2-34-27, 2-31-21.

**4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ**

4.1 Светильник ЛПО56-11-004УХЛ4 упакован ОАО «КЭТЗ», код 05014352, согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Штамп упаковщика

год, месяц, число

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

5.1 Светильник ЛПО56-11-004УХЛ4 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ3461-001-00214178-2004 и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК

год, месяц, число

**6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

6.1 Габаритные и установочные размеры светильников указаны на рисунке 1.

6.2 Для подготовки светильника к работе необходимо:

- a) отвернуть специальным ключом винт;
- b) откинуть корпус;
- c) закрепить основание светильника при помощи дюбель - гвоздя для быстрого монтажа (рекомендуемый Ø 6x60) на опорную поверхность (рис.3), предварительно пропустив сетевой провод через ниппельный ввод;
- d) подключить питающие провода к колодке клеммной и заземляющий провод к винту заземления;
- e) закрепить корпус светильника, завернув винт.

**7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

7.1 Не реже одного раза в два года следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов.

7.2 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности для работы с электроустановками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- 3) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.1 В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления.

Замеченные неисправности устраняются. Вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа и мощности.

8.2 Предприятие-изготовитель техническое обслуживание светильника не производит.

**9. ХРАНЕНИЕ**

9.1 Упакованные светильники хранить под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха 75% при температуре 15°C (среднегодовое значение), при отсутствии в воздухе кислотных и щелочных примесей, вредно влияющих на светильники.

9.2 Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м

**10. УТИЛИЗАЦИЯ**

10.1. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.




Рис.1




Рис.2




Рис.3

**Примечание:** Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.