



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME77.B.03392

Серия RU № 0696048

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)
 Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель"
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 152914, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33, ОГРН: 1027601107600, Телефон: +7-4855-20-21-08, e-mail: info.ru@prysmiangroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель"
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 152914, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на номинальное напряжение до 300/500В марок NYM-J, NYM-O с числом жил 2-5 номинальным сечением 1,5-35 кв.мм.
 Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3521-010-50951092-2010 "Кабели силовые с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката на номинальное напряжение до 300/500В. Технические условия"

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 160 от 30.07.2018г.
 Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 19.06.2015г.); акта анализа состояния производства № АА-375/2018 от 25.07.2018г., оформленного Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей - 30 лет с даты изготовления, Климатическое исполнение кабеля - УХЛ для категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150. Условия хранения кабеля – по группе ОЖ2 по ГОСТ 15150, для кабеля на барабанах в обшитом виде допускается по группе ОЖ1 по ГОСТ 15150. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – приложение № 0524551.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2018 ПО 31.08.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич
(инициалы, фамилия)

Аминев Руслан Юнирович
(инициалы, фамилия)

