



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика									
	ТКЕ-С05-КК1-Z	ТКЕ-С05-КК2-Z ТКЕ-С07-КК2-Z ТКЕ-С08-КК2-Z	ТКЕ-С10-КК2-Z ТКЕ-С13-КК2-Z	ТКЕ-С05-КК3-Z ТКЕ-С07-КК3-Z ТКЕ-С08-КК3-Z	ТКЕ-С10-КК3-Z ТКЕ-С13-КК3-Z	ТКЕ-С05-КК4-Z	ТКЕ-С05-ККR-Z	ТКЕ-С05-КV-Z ТКЕ-С07-КV-Z ТКЕ-С08-КV-Z	ТКЕ-С10-КV-Z ТКЕ-С13-КV-Z	ТКЕ-С05-КVU-Z
Количество розеток, шт.	1	2		3		4	1	-		-
Номинальное напряжение, В	250									
Номинальный ток, А	16									
Максимальная мощность, Вт	3500									
Наличие заземляющего контакта	Есть									
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм ²	2,5									
Температура эксплуатации, С	От -30 до +40									
Максимальная высота над уровнем моря	2000 м									
Относительная влажность, % не более	85									
Степень защиты	IP44									
Срок службы, лет	5									
Материал корпуса	ТРЕ (каучук)									
Гарантия	2 года (при соблюдении условий эксплуатации)									

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

ВНИМАНИЕ! ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ!

2.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. При обнаружении неисправности товара обратитесь в специализированный сервисный центр.

2.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

2.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Наименование изделия:	Электроустановочные изделия: колодки, разъёмы и вилки
Торговая марка:	TOKOV ELECTRIC
Страна изготовитель:	Турция
Производитель:	AY-KA ELEKTRIK EMLAK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, ТУРЦИЯ, Провинция Ялова, г. Чифтликкёй, Район Султание, ул. Фатих д.9
Импортер:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИЛАЙТ", 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть). www.tokov.pro
Соответствие нормативным документам:	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления:	Указана на упаковке изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

