

**НВА**

Черкесск

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ 16-522.148-80, и признан годным к эксплуатации.

Дата " СЕНТЯБРЬ 2004 "

Подпись или оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку

ОТК 3

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ**АЕ 2040М****ПАСПОРТ**

ME 86

РОССИЯ, КЧР. 369009, г. Черкесск, ОАО "НВА"
Пл. Гутякулова, 3. Тел. 2-42-98; 4-47-58; 4-44-32
Факс: 4-39-85; 4-41-98; E-mail-nva@svkchr.stavropol.ru

Сделано в РОССИИ**Основные технические данные**Типоисполнение АЕ 204 6М-10Р-00У3-Б

Номинальный ток, А 10
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность $I_{cs} = I_{cu}$, кА 1,5
Число полюсов 3
Вид расцепителя* комбинированный электромагнитный
Вид свободных вспомогательных контактов* 1 размыкающий 1 замыкающий без вспом. контактов
Степень защиты выключателя* IP00; IP20; IP54
Номинальное напряжение, В 380
Частота тока главной цепи, Гц 50, 60
Ток отсечки 12 I_n ± 20 %
Масса, кг, не более* 0,93; 1,05; 2,6
Контрольная температура 40 °С
Категория применения А
Наличие независимого расцепителя, В
Содержание серебра, г 0,425

Ток перегрузки	1,05 I _n	1,3 I _n	6 I _n
Время срабатывания	Не должны срабатывать с холодного состояния в течение времени менее 1ч.	Должны срабатывать в течение времени не более 1ч.	Должны срабатывать в течение 4-15с для выключателей с температурной компенсацией и 1,5-15с для выключателей без температурной компенсации

Примечания:
1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP20.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в Техническом описании и инструкции по монтажу и эксплуатации.

Комплект поставки

1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт поставляется в соответствии с требованиями ТУ 16-522.148-80
3. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 экз. на партию выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ 16-522.148-80, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК

Защитные характеристики выключателей с расцепителями токов перегрузки без температурной компенсации, при температуре °С, расцепителями токов перегрузки с температурной компенсацией, менее зависящими от температуры окружающего воздуха, при температуре + 30 °С и нагрузке всех полюсов:

Примечание: * - Нужное подчеркнуть.