

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



1. Назначение

- 1.1 Светильник стационарный общего назначения предназначен для общего освещения административных, общественных, производственных, торговых и иных помещений.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879.

2. Технические характеристики

- 2.1 Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В± 10%, частотой 50 Гц.
- 2.2 Класс защиты светильника от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

3. Комплект поставки

- 3.1 В комплект поставки входят:
 - Светильник, шт. – 1
 - Монтажные клипсы, шт. – 2
 - Упаковка, шт. – 1
 - Паспорт, шт. – 1

4. Устройство

- 4.1 Общий вид и светильника приведен на рис 1.
- 4.2 Светильник состоит из корпуса, изготовленного из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской, в котором размещена электрическая схема, и рассеивателя (светотехнический опаловый поликарбонат).

5. Требования по технике безопасности

- 5.1 Установку, подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только при отключенном питании.
- 5.2 Не включать светильник без надежного заземления.
- 5.3 Светильник может быть установлен на потолок с помощью подвесов.
- 5.4 В случае сборки светильников в линию использовать скобы соединительные из монтажного комплекта.
- 5.5 По окончании срока службы светильника необходима его замена, так как старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий.

5.6 При утилизации светильника необходимо разделить детали светильника по видам материалов и в установленном порядке сдать на переработку.

6. Подготовка к работе, установка, эксплуатация

6.1 Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

6.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.

6.3 Присоедините заведенные внутрь питающие сетевые провода к клеммной колодке светильника. При сборке светильников в линию от клеммной колодки подключить провода (в комплекте) к магистральному коннектору, соблюдая фазировку, соединить коннекторы магистральной проводки соседних светильников, используя провода входящие в комплект магистральной проводки.

6.4 Загрязненный рассеиватель рекомендуется очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует требованиям ТУ 3461-005-12926234-2013 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Контролер: _____

Упаковщик: _____

Светильник сертифицирован.

8. Транспортирование и хранение

8.1 Светильник должен храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

8.2 Светильник должен транспортироваться железнодорожным транспортом (в крытых вагонах или в универсальных контейнерах) и крытым автотранспортом.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

9.2 За нарушение работоспособности светильника вследствие неправильной транспортировки хранения и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3 Перегорание 30% светодиодов в течение гарантийного срока эксплуатации (что соответствует падению яркости менее чем на 30%) не является гарантийным случаем.

9.4 Срок сохраняемости светильников до ввода в эксплуатацию не более 1 года.

| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности, cosφ | Коэффициент пульсации, % | Степень защиты, IP | Климатическое исполнение | Класс защиты | Размеры LxBxH, не более | Масса, кг не более |
|---------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| Line LED-01 | 28 | 3000 | 4000 | ≥80 | ≥0,98 | ≤5 | IP20 | УХЛ4 | I | 1080x110x50 | 1,9 |
| Line LED-02 | 42 | 4400 | | | | | | | | 1600x110x50 | 3,5 |
| Line LED-03** | 28 (42) | 3000 (4400) | | | | | | | | 1080x110x50 (1600x110x50) | 1,9 (3,5) |

* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без ухудшения ее потребительских качеств.

**Светильники с магистральной проводкой



Рис. 1. Общий вид светильника Line LED



Адрес изготовителя: ООО «Ксенон», 431430, Россия, Республика Мордовия, Инсарский район,
г. Инсар, ул. Советская, 68
тел./факс: 8 (8342) 47-92-24, 48-01-92, 24-25-41
e-mail: xenon@xnn.ru; www.xnn.ru